

| 05/2024 | | | | | | | | | | Valori max e min riscontrati nell'impianto di distribuzione | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------|
| Codice distributore | Denominazione distributore | Codice impianto | Nome impianto | Codice ISTAT Comune | Comune | Ubicazione del punto | Parte impianto | Codice punto rilevazione | Valore max pressione (mbar) | Data valore max (gg/mm/aaaa) | Ora valore max | Valore min pressione (mbar) | Data valore min (gg/mm/aaaa) | Ora valore min | Valore medio pressione (mbar) | Note |
| 3284 | CILENTO RETI GAS S.R.L. | 114468 | SAPRI-VIBONATI | 065134 | Sapri | VIA COSTABILE CARDUCCI | Derivazione di utenza parte aerea | 114468P12490 | 26,9 | 11/05/2024 | 02:40 | | | | 23,9 | |
| 3284 | CILENTO RETI GAS S.R.L. | 114468 | SAPRI-VIBONATI | 065134 | Sapri | VIA NINO BIXIO | Derivazione di utenza parte aerea | 114468P11547 | | | | 20,2 | 01/05/2024 | 13:10 | 23,3 | |